



Bescheinigung eines Rohrleitungsteiles

Zahl: RT 6001

BESCHEINIGUNG

Gegenstand:

UMH - Wasseraufbereitungs- bzw. Entkalkungsgeräte

Dieser Rohrleitungsteil ist zum Einbau in Wasserleitungssystemen bestimmt.

Hersteller: Institut für Wasser – und Umweltverbesserung

Herstellungsort: Gallizien

Laufende Nummern: 6001/1 bis 3

Bezeichnung des Raumes: Innenraum

Höchstzulässiger Betriebsdruck (bar): 10

Höchstzulässige Betriebstemperatur(°C): 95

Nennweiten: 25 und 20

Werkstoff: MS 58, laut Auskunft der Lebensmitteluntersuchungsanstalt Wien lebensmitteltauglich.

Benützer: Institut für Wasser- und Umweltverbesserung
9132 Gallizien, Müllnern 19

Baujahr: 1998

Zeichnungsnummer: RT 6001

Produkt der größten aufeinander senkrecht stehenden Abmessungen (m²):
0,14 x 0,08 = 0,001


PRÜFUNGEN

Druckprüfung:

Durchgeführt am 23. 08. 1999 beim TÜV Bayern SZA mit 15 bar.

Ergebnis: kein Anstand

Bauausführung laut beiliegender Zeichnung.

Zum Zeichen der erfolgreichen Prüfung wurde der gegenständliche Rohrleitungsteil mit dem Prüfstempel  versehen.

Der Kesselprüfer

Der Leiter der Erstprüfstelle



[Handwritten signature]

Wien, den 23.8.1999

Wien, den 23.8.1999